

Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie otrzymane od Oferenta w dniu 07.04.2021 r.:

**Pytanie 1:**

„Prosimy o przedstawienie tabeli robót ziemnych dla wykonania zapór zbiornika ZB-Z. W opinii Wykonawcy ilość przedstawiona w poz. 25d.7.1 oraz 26d.7.1 jest znacząco zawyżona w stosunku do ilości wynikających z przedstawionych przez Zamawiającego przekrojów poprzecznych zapory.”

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż masy ziemne niezbędne do budowy zapory zbiornika retencyjnego zostały określone ze świadomym zapasem na m.in. dogęszczenie gruntu, ewentualną konieczność zdjęcia miejscowo gruntów nienośnych – jeżeli zajdzie taka potrzeba, z uwagi na objętość gruntu straconą podczas transportu i robót ziemnych, a także z powodu nierównomierność terenu. Wobec powyższego zaleca się przyjmować wartość zwiększoną podaną w przedmiarach.*